



На вх. №ИЕ-01-01-343/11.11.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

№ ИЕ-01-01-343 + 1
13.11.2013г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово за периода 2014г. – 2017г.” и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

Въпрос №1

В Приложение №1 „Описание на поръчката”, III.Технически изисквания, т.2 Осветителни тела с натриеви лампи с високо налягане – 2.3 Пуско-регулираща апаратура се изисква ПРУ-дросел, запалително устройство и лампата да бъдат от един производител.

В Приложение №1 „Описание на поръчката”, IV. Други изисквания, т. 1 Доставени материали -1.4 Предлаганите за доставка ел. материали по Група № 2 трябва да бъдат съвместими със съществуващите осветителни тела.

Поради това, че сега по улиците на Община Габрово преобладават осветители на Philips горното означава ли, че трябва да се предлагат само дросели, запалителни устройства и лампи на Philips?

Или предлаганите дросели, запалителни устройства и лампи в Група №2 трябва да съответстват на предложените в Група №1 осветителни тела?

Отговор на въпрос №1

Предлаганите дросели, запалителни устройства и лампи не е необходимо да са с марката на Philips, възможна е замяна с техни аналози.

Въпрос №2

В Техническата спецификация на ел. материали от Група № 2 на Позиция 9 е записано „Дросел натриев 50W, с три извода”.

Натриевите лампи с високо налягане се произвеждат с минимална ел. мощност 50 W. Стандартните ел. мощности на произвежданите в Европейския съюз натриеви лампи с високо налягане са 50 W, 70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W, 600 W и 1 000 W. При това положение баластите с три изводи започват от 70 W/50 W, които са предназначени за нормална работа на натриеви лампи с високо налягане 70 W, а след превключване на изводите на баласта да работят с мощност 50 W.

Да разбираме ли, че на Позиция 9 от Група № 2 се иска „Дросел натриев 70 W / 50 W, с три извода”?

Отговор на въпрос №2

Необходими са дросели с изводи за ПЗУ SN57 и SN58 (или техни аналози), тоест възможност за подмяна само на дросел или подмяна само на ПЗУ.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

RINA
ISO 9001 - ISO 27001
Certified Systems